



Descrizione	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
Sigla	MDC 45
N. poli	4P
N. moduli	4
Corrente nominale	16 A
Corrente differenziale nominale	30 mA
Tipo	AC
Curva	C
Tensione nominale (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Potere di interruzione EN 61009-1 400V (Icn)	4500 A	Potere di interruzione EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Potere di interruzione EN 60947-2 400V (Icu)	4.5 kA	Potere di interruzione EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tensione di isolamento	500 V	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Numero di manovre elettriche	10.000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Biconnessione	SI (solo morsetti inferiori)	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Temperatura di impiego	-25 +40 °C	Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
Compatibilità con ausiliari elettrici	SI	Compatibilità con ReStart	SI
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE



SCHEMA ELETTRICO



MARCHI/APPROVAZIONI

